

SPECIFICAȚII TEHNICE

Acumulatori staționari	
Tip constructiv	Valve-Regulated Lead-Acid Battery Absorbent Glass Mat (VRLA AGM);
Tensiune nominală	12V;
Capacitate nominală acumulator (C20)	≥ 190 Ah;
Curent de scurtcircuit la 1,60V/celula	≥ 2,5 kA;
Durata preconizată de viață conform producătorului acesteia - document public online	≥ 12 ani;
Dimensiuni maxime cu o toleranță de ± 5 mm (Lu x La x ln)	(555 x 125 x 316) mm;
Tip borne	Alamă, Mamă, M6/M8, Filet intern;
Poziție borne	Frontală;
Masă minimă cu o toleranță de ± 4%	≥ 59 Kg;
Accesorii incluse	Furnizorul va livra elementele de interconectare și toate celelalte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune în centrala telefonică (de ex. punte de legătură între bornele acumulatorilor, șuruburi, piulițe etc.);
	Pentru fiecare produs în parte se vor livra toate accesoriile necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate;
Servicii conexe	Livrarea produselor la sediul M.F.;
	Înlocuirea produselor în centrala telefonică M.F.;
	Preluarea acumulatorilor uzați pe bază de <i>Proces verbal preluare</i> .
Recepția produselor	Se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată și instalarea acestora, în locația indicată de către Achizitor și va consta în:
	a) numărarea bucată cu bucată a produselor;
	b) verificarea aspectului exterior, a integrității fizice și a caracteristicilor constructive pentru produsele livrate;
	c) verificarea existenței documentelor de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/aviz de expediție etc.);
	d) verificarea existenței certificatului de garanție;
	e) verificarea instalării produselor livrate în centrala telefonică;
	f) verificarea existenței PV de preluare acumulatori uzați
	g) întocmire <i>Proces Verbal de Recepție cantitativă și calitativă</i> , în care se va

	consemna îndeplinirea tuturor activităților descrise mai sus.
	Achizitorul își rezervă un termen de 2 zile lucrătoare pentru realizarea recepției produselor.
	Procesul verbal de <i>Recepție cantitativă și calitativă</i> va include unul din următoarele rezultate: a) acceptat; b) refuzat.
	Referitor la procesul-verbal de recepție refuzat, Furnizorul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 3 zile lucrătoare. După efectuarea modificărilor solicitate de către Achizitor se va relua recepția produselor.
Garanție tehnică	≥ 24 luni;
Cantitate	4 bucăți.